

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Βραχάτη

Τηλέφωνο: 210 64 79 279

Φαξ: 2106479727

E-mail: support@gcsl.gr

Αθήνα 21 -12 - 2018

Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/7854/2018

Προς:

Κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και αναγόμωσης - αντικατάστασης πυροσβεστήρων του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»	
Αναθέτουσα Αρχή:	Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 2106479000, FAX: 210 6479285
ΚΑΕ:	0863 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ»
CPV:	50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης»
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	18.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	21/01/2019
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και τον έλεγχο, την αναγόμωση και την αντικατάσταση πυροσβεστήρων του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για τη σύνταξη και κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

- Η παρούσα πρόσκληση χωρίζεται σε δύο τμήματα.
Τμήμα Α: συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Αν. Τσόχα 16).
Τμήμα Β: έλεγχος – αναγόμωση – αντικατάσταση* πυροσβεστήρων όλων των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
(*)μόνο εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί η αναγκαιότητα.

- Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το τμήμα Α στο σύνολό του, είτε για το τμήμα Β στο σύνολό του είτε και για τα δύο τμήματα.
- Μειοδότης για το Τμήμα Α αναδεικνύεται ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά.
- Μειοδότης για το Τμήμα Β θα αναδειχθεί ο έχων τη χαμηλότερη τιμή U , όπου U είναι το άθροισμα των γινομένων του συντελεστή βαρύτητας (σ_i) επί την τιμή (t_i), χωρίς ΦΠΑ, των εγγραφών των πινάκων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β και συγκεκριμένα: $U = \sigma_1 * t_1 + \sigma_2 * t_2 + \dots + \sigma_7 * t_7$
- Οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'.

Ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων των υπηρεσιών όπως αποτυπώνονται στο παράρτημα Γ' της παρούσας, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453). Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να διαπιστωθούν αποκλίσεις αναφορικά με τον αριθμό και τις τελικές ανάγκες κάθε πυροσβεστήρα. Σε κάθε ελεγχόμενο πυροσβεστήρα θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία εκ των προβλεπόμενων εργασιών (έλεγχος/αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή/αντικατάσταση*), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από παρούσα Πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε έλεγχο/αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή/ αντικατάσταση* μεγαλύτερης/μικρότερης ποσότητας πυροσβεστήρων, σε ποσοστό όμως που δε θα υπερβαίνει το 30% της αρχικά αιτούμενης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας (ν. 4412/2016, άρθρο 105, παρ.1), και υπό την προϋπόθεση ότι η τελική συνολική δαπάνη είναι εντός των ορίων του διαθέσιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η συνολική, προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 18.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2018 (ΚΑΕ 0863).

Ο επιμερισμός της δαπάνης ως προς τα δύο τμήματα παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσίες	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)
Τμήμα Α: συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Αν. Τσόχα 16).	9.000€
Τμήμα Β: έλεγχος - αναγόμωση – υδραυλική δοκιμή – αντικατάσταση* πυροσβεστήρων όλων των Υπηρεσιών του ΓΧΚ.	9.000€

(*) μόνο εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί η αναγκαιότητα.

2. Υποβολή Προσφορών

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και E-MAIL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α'), την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία**», καθώς και την ένδειξη: «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και αναγόμωσης - αντικατάστασης πυροσβεστήρων του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης**» το αργότερο μέχρι **21/01/2019**, στο Γενικό Χημείο του Κράτους στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521-Αθήνα, 1^{ος} όροφος, γραφείο 2 (Πρωτόκολλο). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

- Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
- Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@gcsl.gr ή μέσω fax στο 210-6479206.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οι αναγραφόμενες τιμές στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να διαθέτουν πέραν της εμπειρίας και τις απαιτούμενες με το αντικείμενο των υπηρεσιών άδειες.

3. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ευρώ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Ειδικό όρο

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, εφόσον συγκατατεθούν για αυτήν, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

5. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) καθώς και απόσπασμα του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών. Ελλείψει αυτού, θα κληθεί να προσκομίσει ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ.. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

6. Παράδοση – παραλαβή

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Αν. Τσόχα 16,11521 Αθήνα) και αναγόμωσης - αντικατάστασης πυροσβεστήρων του ΓΧΚ θα γίνεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης ως εξής:

Υπηρεσίες	Διάρκεια
Τμήμα Α: συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Αν. Τσόχα 16)	1 έτος
Τμήμα Β: έλεγχος - αναγόμωση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων όλων των Υπηρεσιών του ΓΧΚ.	3 μήνες και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των αντίστοιχων Χημικών Υπηρεσιών και εφόσον οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής θα συντάσσουν σε διάστημα ενός (1) μηνός μετά το πέρας κάθε τριμήνου για το τμήμα Α και εντός ενός μηνός μετά τη λήξη της πραγματοποίησης των εργασιών για το τμήμα Β, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και τα λοιπά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής στον ανάδοχο, εκδίδεται το τιμολόγιο, με βάση το οποίο θα πληρωθεί ο ανάδοχος.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (ανά τρίμηνο) για το τμήμα Α και εφάπαξ για το τμήμα Β, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών από τις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής.

Οι υπηρεσίες θα συνοδεύονται από το σχετικό δελτίο παροχής υπηρεσιών (ή και δελτίο αποστολής σε περίπτωση αντικατάστασης πυροσβεστήρα στο τμήμα Β), στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή/και της Σύμβασης, και ο κωδικός ΚΑΕ 0863. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται και στο τιμολόγιο των υπηρεσιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία η παρεχόμενη υπηρεσία **κρίνεται απορριπτέα**, ο ανάδοχος υποχρεούται να την παρέχει επιτυχώς **εντός πέντε (5) ημερών από την απόρριψή** της, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Η παραλαβή των υπηρεσιών καθώς και τυχόν παράταση της Σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

7. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του ανάδοχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 0863 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός Σύμβασης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 0863, με την προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsi.gr) και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.**

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:

1. Παράρτημα Α': Τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των εργασιών
2. Παράρτημα Β': Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης
4. Παράρτημα Γ': Πίνακας του υφιστάμενου εξοπλισμού ανελκυστήρων στις Υπηρεσίες του ΓΧΚ
5. Παράρτημα Δ': Πίνακας Υπηρεσιών Γ.Χ.Κ.

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (email:a.giannaki@aade.gr)
2. Όλες οι Χημικές Υπηρεσίες

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α', Β' & Γ'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/7854/2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και αναγόμωση - αντικατάσταση πυροσβεστήρων του Γενικού Χημείου του Κράτους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000€ ΜΕ ΦΠΑ (ΕΠΠ 2018)
CPV: 50413200-5 ΚΑΕ: 0863

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**A1. Αντικείμενο ανάθεσης**

Σκοπός της πρόσκλησης είναι:

- Τμήμα Α: η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Αν. Τσόχα 16) και
- Τμήμα Β: η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και αντικατάστασης όπου θα κριθεί αναγκαίο, για όλες τις Υπηρεσίες του ΓΧΚ.

Τμήμα Α:

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και εναρμονισμένη με το μέσο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες αναγνωρισμένες εταιρείες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου.

Επίσκεψη των υποψήφιων Ανάδοχων οι οποίοι προτίθενται να υποβάλλουν προσφορά κρίνεται απαραίτητη και είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης.

Τμήμα Β:

Με τον όρο συντήρηση, εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά (τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων) που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση των πυροσβεστήρων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και ο εργαστηριακός-υδραυλικός έλεγχος.

Επίσης στη συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων και από πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία είναι επιφορτισμένη με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να εκτελέσει τον προορισμό του.

Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες που θα συμμετέχουν πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης/Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας τύπου ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) καθώς και της με υπ'αρ. 15325/871/26-6-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες».

A2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Τμήμα Α:**

Ο Ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε τα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, πυρόσβεσης, φωτισμού ασφαλείας να λειτουργούν καλώς και να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τέσσερις πάγιες επισκέψεις (μία ανά τρίμηνο), και όσες απαιτηθούν σε περίπτωση βλάβης για το διάστημα που διαρκεί η Σύμβαση (1 έτος) καθώς και την προμήθεια πιθανών απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών.

Η επίσκεψη από εξειδικευμένο τεχνικό θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών σε περίπτωση βλάβης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υπογράφει το έντυπο συντήρησης αφού έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση από τεχνικό προσωπικό και να σημειώνει σε αυτό τυχόν παρατηρήσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ένα ανά τρίμηνο) συνοδευόμενο από το υπογεγραμμένο έντυπο συντήρησης προκειμένου να γίνει η παραλαβή της υπηρεσίας και να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο παραλαβής.

Τμήμα Β:

Ο Ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να εκτελέσει τον προορισμό του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο ή συσκευή για τον έλεγχο και τις δοκιμές στους πυροσβεστήρες και κάθε εργαλείο απαραίτητο για ρύθμιση και επισκευή των βλαβών/ζημιών.

Τα υλικά-ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα και αντικαθίστανται, θα απομακρύνονται από τους χώρους κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά αυτού ή όχι.

Οι πυροσβεστήρες που πρόκειται να συντηρηθούν θα παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις προρρηθείσες στην παρούσα πρόσκληση ΚΥΑ από τους χώρους των κτιρίων του Γ.Χ.Κ. και μετά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Η συντήρηση τους, θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων. Οι πυροσβεστήρες που κριθούν από τον έλεγχο ακατάλληλοι θα αποσυρθούν και θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση στη Χημική Υπηρεσία με τους αριθμούς και τα χαρακτηριστικά των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία ανάγλυφη σήμανση.

Οι πυροσβεστήρες στο σύνολό τους που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή και αναγόμωσης θα φέρουν:

- **Ετικέτα ελέγχου**, αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάσεις του κατασκευαστή και επιπροσθέτως θα παρέχει τα εξής στοιχεία: α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου, β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή/και αναγόμωσης (έτος-μήνας), ημερομηνία (έτος-μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία, γ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας. Η ετικέτα θα φέρει το ανάλογο χρώμα που ισχύει για το έτος της συντήρησης. δ) τα αναγνωριστικά στοιχεία του πυροσβεστήρα (είδος, βάρος, αριθμός) τα οποία θα συνδέονται/αντιστοιχίζονται στο μητρώο συντήρησης που θα παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
- **Δακτύλιος ελέγχου** ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, ενιαίο και άκαμπτο, κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο (η περιφέρεια οπής εφάπτεται στο λαίμο του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του πώματος-μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο, κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτησή του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει τη λειτουργικότητά του. Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα είναι ο ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης-αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) μωβ για το έτος 2016.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά τις κείμενες διατάξεις, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, προσωπικού & προς τρίτων ατόμων, που απαιτούνται για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων που ενδεχομένως να συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης είτε αποκατάστασης βλαβών/ζημιών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής:

- Βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων για την καλή και ορθή τους λειτουργία.

- Υπεύθυνες Δηλώσεις ξεχωριστά για κάθε ένα κτίριο όπου στεγάζεται κάθε υπηρεσία (σύμφωνα με τον Πίνακα Ε'), στις οποίες θα αναγράφονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν, συντηρήθηκαν, αναγομώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. Σε κάθε Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας, σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Υπεύθυνη Δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων οι οποίοι κρίθηκαν από τον έλεγχο ακατάλληλοι, αποσύρθηκαν και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν.
- Μητρώο συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικού ελέγχου και αντικατάστασης των πυροσβεστήρων των κτιρίων του Γ.Χ.Κ., στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση (ηλεκτρονική μορφή xls), οι πυροσβεστήρες που ελέγχθηκαν, συντηρήθηκαν, αναγομώθηκαν, υπεβλήθηκαν σε υδραυλική δοκιμή, κρίθηκαν ακατάλληλοι και αντικαταστάθηκαν με καινούργιους, ανά κτίριο στεγασμένης Χημικής Υπηρεσίας. Επιπλέον για κάθε πυροσβεστήρα θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
 - ❖ Αύξων αριθμός
 - ❖ Αριθμός σειράς φιάλης
 - ❖ Κατασκευαστής φιάλης-κατασκευαστής πυροσβεστήρα ή προμηθευτής
 - ❖ Περιεχόμενο είδος-βάρος
 - ❖ Ημερομηνία κατασκευής
 - ❖ Ημερομηνία ελέγχου (έτος, μήνας)
 - ❖ Παρατηρήσεις ελέγχου για το υλικό γόμωσης, την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή κλπ
 - ❖ Ημερομηνία (έτος, μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη απαιτούμενη διαδικασία αναγόμωσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πιστή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των προδιαγραφών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και γενικώς για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου. Η συμμόρφωση του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κάθε στιγμή σύμφωνη με όλους τους εν ισχύ σχετικούς κανονισμούς (είτε μνημονεύονται στην παρούσα είτε όχι) ή θα υπάρξουν/τροποποιηθούν μέχρι το πέρας της σύμβασης.

Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

Θα παρέχεται εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί-αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή έλεγχο, συντήρηση ή αναγόμωση κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον ανάδοχο.

A3. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι Ανάδοχοι θα πραγματοποιούν τους ελέγχους και τις εργασίες κάθε τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή) και ώρες της Υπηρεσίας (08:00 έως 16.00) ή σε άλλο χρόνο που από κοινού θα συμφωνηθεί.

A4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε φορά που ο Ανάδοχος αντικαθιστά οποιοδήποτε τμήμα ή μέρος εξοπλισμού θα πρέπει να αφήνει τα υλικά που έχει αντικαταστήσει σε χώρο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, για έλεγχο. Μετά τον έλεγχο, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη μεταφορά ή απόρριψη του.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των πυροσβεστήρων μετά τις εργασίες, συντήρησης ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσής τους.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Τμήμα Α:**

Η συντήρηση αφορά τα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, πυρόσβεσης και φωτισμού με τα περιλαμβανόμενα σε αυτά υλικά και συσκευές όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

A.	Σύστημα Πυρανίχνευσης	Ποσότητα
	Πίνακας πυρανίχνευσης 24 Ζωνών	3
	Τροφοδοτικό 24VDC	1
	Αυτόματος Τηλεφωνητής	1
	Ανιχνευτής συμβατικός καπνού S65	304
	Ανιχνευτής συμβατικός θερμοδιαφορικός S65	6
	Φωτεινός Επαναλήπτης Φάρος	25
	Κομβίο Συναγερμού	17
	Φαροσειρήνα συναγερμού	14
	Στεγανή Φαροσειρήνα Συναγερμού	1
B.	Σύστημα Κατάσβεσης	Ποσότητα
	Πίνακας κατάσβεσης	1
	Ανιχνευτής συμβατικός καπνού S65	1
	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 17860	1
	Φωτεινή ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"	1
	Φαροσειρήνα συναγερμού	1
	Κουδούνι συναγερμού	1
	Μπουτόν απενεργοποίησης	1
	Συστοιχία CO2 3Χ45kg	1
Γ.	Φωτιστικά Ασφαλείας	Ποσότητα
	Φωτιστικό Ασφαλείας Συνεχούς λειτουργίας	55
Δ.	Αντλιοστάσιο – Δίκτυο Πυρόσβεσης	Ποσότητα
	Αντλιοστάσιο	1
	Π.Φ. μικρές	26
	Sprinkler	1

Το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσκεψη ανά τρίμηνο ειδικευμένου συνεργείου με τις ακόλουθες εργασίες:

Α. Σύστημα Πυρανίχνευσης

- Έλεγχο στοιχείων πίνακας
- Έλεγχο - ρύθμιση τροφοδοτικού
- Έλεγχο καλής λειτουργίας πίνακας
- Έλεγχο κυκλωμάτων
- Έλεγχο συναγερμού και τελικών εντολών – λειτουργία φάρων εντοπισμού περιοχής συναγερμού
- Έλεγχο λειτουργίας Μπουτόν συναγερμού
- Έλεγχο - καθάρισμα ανιχνευτών θερμ/κων - καπνού (άπαξ του έτους)
- Έλεγχο – κλήσεων αυτόματου τηλεφωνητή
- Αντικατάσταση 20 ανιχνευτών καπνού

Β. Σύστημα κατάσβεσης

- Έλεγχο λειτουργίας συστήματος
- Έλεγχο δικτύου
- Έλεγχο καλής λειτουργίας πίνακα κατάσβεσης
- Έλεγχο συνεργασίας με κεντρικό πίνακα
- Έλεγχο ακροφυσίων
- Έλεγχο περιεκτικότητας σε κατασβεστικό υλικό
- Έλεγχο μπαταριών

Γ. Φωτιστικά Ασφαλείας

- Έλεγχο λειτουργίας με ή χωρίς διακοπή παροχής

Δ. Αντλιοστάσιο- Δίκτυο Πυρόσβεσης

- Έλεγχο αυτόματης λειτουργίας αντλιών
- Μέτρηση ρευμάτων
- Έλεγχο δεξαμενής
- Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων καθώς και των συνδέσμων διαρροές και φθορές
- Έλεγχο και λίπανση βανών
- Έλεγχο τυχόν διαρροών στις σαλαμάστρες
- Έλεγχο και δοκιμή πυροσβεστικών φωλιών
- Έλεγχο και δοκιμή TEST POINT Sprinkler
- Έλεγχο Υδροληψιών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τμήμα Β:

Εργασίες
α) Έλεγχος ημερομηνίας λήξεως/επαναγόμωση
β) Έλεγχος μανομέτρου, βαλβίδων και ρύθμιση εάν είναι απαραίτητο
γ) Έλεγχος καταλληλότητας κατασβεστικού μέσου
δ) Δόκιμη λειτουργίας επιλεγμένων πυροσβεστήρων. Αναγόμωση τους.
ε) Έλεγχος των φιαλών των πυροσβεστήρων για χτυπήματα, σκουριές
στ) Έλεγχος στήριξης πυροσβεστήρων ή τοποθέτησης τους σε πυροσβεστική φωλιά
ζ) Υδροστατικός έλεγχος πυροσβεστήρων CO2 ή αντικατάστασή τους με νέους
η) Τοποθέτηση αυτοκόλλητου στους πυροσβεστήρες, με τα στοιχεία των ελέγχων και της επόμενης αναγόμωσης
θ) Υδραυλική δοκιμή εφόσον έχει παρέλθει 10ετία
ι) Αντικατάσταση πυροσβεστήρα εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το τεχνικό προσωπικό και τα συνεργεία πρέπει να φέρουν τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Επάρκειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κάθε μέλος αυτού να έχει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ' αριθμόν 30/002/000/7854/2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και αναγόμωση - αντικατάσταση πυροσβεστήρων του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

Τμήμα Α: Συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία Προϋπολογισμός 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.			
Εργασίες	Προσφέρεται (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	Τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. 24%
Συντήρηση στα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, πυρόσβεσης και φωτισμού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α'			

Τμήμα Β: Έλεγχος - αναγόμωση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων όλων των Υπηρεσιών του ΓΧΚ Προϋπολογισμός 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.					
A/A	Παροχή Υπηρεσίας	Συντελεστής βαρύτητας (%) σ_i (1)	Προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) t_i (2)	Συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ) $(\sigma_i * t_i)$ (3)=(1)*(2)	Συνολική τιμή (με ΦΠΑ) (4)=(3)+(3)*0,24
1	Έλεγχος πυροσβεστήρων	70			
2	Αναγόμωση (άδειος ή 5ετία)	10			
3	Υδραυλική δοκιμή (10ετία) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως	5			
4	Υδραυλική δοκιμή (10ετία) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως	5			
5	Υδραυλική δοκιμή (10ετία) φορητού πυροσβεστήρα CO ₂	5			
6	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως (τιμή ανά κιλό)	2,5			
7	Αντικατάσταση πυροσβεστήρα CO ₂ (τιμή ανά κιλό)	2,5			
Σύνολο $U = \sigma_1 * t_1 + \sigma_2 * t_2 + \dots + \sigma_7 * t_7$					
Συνολική τιμή υπηρεσίας ελέγχου - αναγόμωσης – αντικατάστασης πυροσβεστήρων με ΦΠΑ					

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

<ΠΟΛΗ>.....,/...../.....

Για τον Προσφέροντα:

.....

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:30/002/000/7854/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

A. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

B1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

B2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

B3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

B4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

α/α	Υπηρεσία ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης & αντικατάστασης πυροσβεστήρων	Τεμάχια	Περιγραφή
1	Κεντρική Υπηρεσία-Συστεγαζόμενες Χημικές Υπηρεσίες (Α΄, Β΄ Αθηνών, Χ.Υ. Μετρολογίας)	30	CO ₂ των 5kg φορητοί
		25	CO ₂ των 2Kg φορητοί
		14	ξηράς κόνεως οροφής αυτόματοι των 12kg
		25	ξηράς κόνεως του 1kg φορητοί
		5	ξηράς κόνεως των 2kg φορητοί
		20	ξηράς κόνεως των 6kg φορητοί
		5	ξηράς κόνεως των 3kg φορητοί
	Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών	1	ξηράς κόνεως των 6kg φορητός
		5	CO ₂ των 5kg φορητοί
	Χ.Υ. Ελευσίνας	2	ξηράς κόνεως των 12kg φορητοί
		2	ξηράς κόνεως των 6Kg φορητοί
		2	ξηράς κόνεως των 2kg φορητοί
	Χ.Υ. Πειραιά	2	ξηράς κόνεως των 12kg οροφής
		5	ξηράς κόνεως των 12kg φορητοί
		3	ξηράς κόνεως των 6kg φορητός
		2	ξηράς κόνεως των 3kg φορητοί
9		CO ₂ των 6Kg φορητοί	
5		CO ₂ των 5Kg φορητοί	
2	Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας – (Θεσσαλονίκη)	33	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		9	ξηράς κόνεως των 12 kg φορητοί
		5	CO ₂ των 6 kg φορητοί
		1	ξηράς κόνεως 12 kg οροφής
		3	ξηράς κόνεως 25 kg τροχήλατοι
3	Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Έδεσσας	3	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		3	ξηράς κόνεως των 12 kg φορητοί
		2	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		3	CO ₂ των 6Kg φορητοί
4	Χ.Υ. Αιγαίου-Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης	4	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		1	CO ₂ των 6Kg φορητός
		2	CO ₂ των 2Kg φορητοί
5	Χ.Υ. Αιγαίου-Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου	4	ξηράς κόνεως των 6 kg οροφής
		5	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί

		4	CO ₂ των 2Kg φορητοί
		4	CO ₂ των 6 kg φορητοί
6	Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου	4	CO ₂ των 2Kg φορητοί
		1	CO ₂ των 6 kg φορητοί
7	Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σύρου	2	ξηράς κόνεως των 6kg φορητοί
		2	CO ₂ των 6Kg φορητοί
		1	ξηράς κόνεως των 12 kg φορητός
8	Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Χίου	1	ξηράς κόνεως των 3 Kgr φορητός
		1	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητός
		2	CO ₂ των 5 kg φορητός
9	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης- Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης	4	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		1	CO ₂ των 5Kg φορητός
		1	CO ₂ των 6Kg φορητός
10	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης	1	CO ₂ των 5 kg φορητός
		1	CO ₂ των 2 kg φορητός
		4	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
11	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης- Τμήμα Χ.Υ. Σερρών	4	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		2	CO ₂ των 5Kg φορητοί
12	Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης- Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας	1	ξηράς κόνεως των 12kg φορητός
		7	ξηράς κόνεως των 6 Kg φορητοί
		2	ξηράς κόνεως 1 Kg φορητοί
		8	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		3	CO ₂ των 2Kg φορητοί
13	Χ.Υ. Βόλου	5	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		5	ξηράς κόνεως των 12kg οροφής
		5	CO ₂ των 5 kg φορητοί
14	Χ.Υ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα)	8	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		4	CO ₂ των 5Kg φορητός
15	Χ.Υ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης	3	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		2	CO ₂ των 5 kg φορητός
		3	ξηράς κόνεως των 12 kg φορητοί
16	Χ.Υ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Πρέβεζας	4	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		3	ξηράς κόνεως των 6 kg οροφής
		3	CO ₂ των 5Kg φορητοί
17	Χ.Υ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Φλώρινας	5	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		2	ξηράς κόνεως των 6 kgr φορητοί
18	Χ.Υ. Λάρισας	11	CO ₂ των 5Kg φορητοί

		4	ξηράς κόνεως 6 Kg φορητοί
19	Χ.Υ. Λιβαδειάς, (Λιβαδειά)	2	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		5	ξηράς κόνεως των 6Kg φορητοί
		1	ξηράς κόνεως των 12Kg φορητός
		1	ξηράς κόνεως των 6 Kg οροφής
20	Χ.Υ. Λιβαδειάς, Γραφείο Χ.Υ. Χαλκίδας	5	ξηράς κόνεως των 6 Kgr φορητός
		1	CO ₂ των 5Kg φορητός
21	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (Πάτρα)	2	ξηράς κόνεως των 3 kg φορητοί
		6	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		2	CO ₂ των 6Kg φορητοί
		4	CO ₂ των 5Kg φορητοί
22	Χ.Υ. Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Μεσολογγίου	6	ξηράς κόνεως των 6Kg φορητοί
23	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Καλαμάτας	5	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		3	ξηράς κόνεως των 12kg φορητοί
24	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Κέρκυρας	3	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		2	ξηράς κόνεως των 3kg φορητοί
		2	CO ₂ των 5 kg φορητοί
25	Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Κορίνθου	3	CO ₂ των 5Kg φορητός
		1	CO ₂ των 2Kg φορητός
		5	ξηράς κόνεως 6kg φορητοί
		1	ξηράς κόνεως 3kg φορητός
26	Χ.Υ. Κρήτης, (Αυτοτελές Τμήμα, έδρα: Ηράκλειο)	4	ξηράς κόνεως των 6 kg φορητοί
		1	ξηράς κόνεως των 12 kg οροφής
		1	ξηράς κόνεως των 12 kg φορητός
		3	CO ₂ των 6 kg φορητοί
		2	CO ₂ των 5Kg φορητοί
		1	CO ₂ των 2Kg φορητός
27	Χ.Υ. Κρήτης, Γραφείο Χ.Υ. Χανίων	6	ξηράς κόνεως των 6 Kgr φορητοί
		2	ξηράς κόνεως των 3 Kgr φορητοί
		3	CO ₂ των 6 kg φορητοί
		1	CO ₂ των 5 kg φορητός
		1	9 L T.E συνθετικού αφρού φορητός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΧΚ

Υπηρεσία	Διεύθυνση	Υπεύθυνος Επικοινωνίας/ Προϊστάμενος Χ.Υ.	Τηλέφωνο	FAX	E-mail
ΑΤΤΙΚΗ					
Κεντρική Υπηρεσία- Α΄ & Β΄ ΧΥ Αθηνών, Χ.Υ. Μετρολογίας)	Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι	Γ. Τσαγκαρόπουλος Σ. Λατίφης	2106479000 2106479129	210 6438766	support@gcsl.gr
Χ.Υ. Ελευσίνιας	Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα	Θ. Σαββίδης	2105546692	210 5546277	elefsina@gcsl.gr
Χ.Υ. Πειραιά	Ακτή Κονδύλη 32, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς	Κ. Παπαδοπούλου	213 2118121	210 4613998	piraeus_aegean@gcsl.gr
Γ΄ Χ.Υ. Αθηνών	11ο χλμ Αθηνών-Λαμίας	Αικ. Ρήγα	210 2854192 213 2117705	210 2854193 213 2117700	c_athens@gcsl.gr
ΛΟΙΠΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη	Ν. Βότση 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη	Π. Ταραντίλη	2313 336661 2313336657 2313 336637 2313336628	2313 336659	thessaloniki@gcsl.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης-Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας	Πλ. Καραολή , Τ.Κ. 65110, Καβάλα	Μ. Καλαϊτζόγλου	2510 223778 2513 510700	2513 510717	kavala@gcsl.gr
Χ.Υ. Αν Μακεδονίας& Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης	Λιμάνι, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη	Ι. Γκέργκη	2551355500	25513 55518	alexandroupoli@gcsl.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης- Τμήμα Χ.Υ. Σερρών	Τέρμα Άνδρου, Τ.Κ. 62100, Σέρρες	Κ. Κύδρος	23210 45367 23213 56100	23213 56102	serres@gcsl.gr
Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας &Θράκης- Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Ξάνθης	Μεσολογίου 13, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη	Αικ. Παπαδοπούλου	25413 53616	25413 53610	xanthi@gcsl.gr
Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας - Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Έδεσσας	1°χλμ Εθν. Οδ. Βέροιας, Τ.Κ. 58500, Έδεσσα	Χρ. Μόνας	23810 82165 23813 52500	23813 52502	edessa@gcsl.gr
Χ.Υ. Ηπείρου-Αυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα)	Δόμπολη 30, Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα	Α. Τσόγκας	26510 85002	26510 85003	epirus@gcsl.gr
Χ.Υ. Ηπείρου-Αυτ. Μακεδονίας Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Κοζάνης	Φαρμάκη 13, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη	Δ. Βέρος	24610 26773	24610 26773	kozani@gcsl.gr
Χ.Υ. Ηπείρου-Αυτ. Μακεδονίας Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Φλώρινας	Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα	Π. Καλαούζης	23850 23950	23850 23950	florina@gcsl.gr
Χ.Υ. Ηπείρου-Αυτ. Μακεδονίας Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Πρέβεζας	Λεωφ. Ειρήνης 39, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα	Αλ. Ντόντου	26820 22323 26820 22324 26823 62600	26820 22323	preveza@gcsl.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς, (Λιβαδειά)	Φιλολάου 2, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά	Αδ. Χατζηπαναγιώτου	2261022651 22613 52500 (0-3)	22613 52512	livadeia@gcsl.gr
Χ.Υ. Λιβαδειάς, Γραφείο Χ.Υ. Χαλκίδας	Νεοφύτου 74, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα	Αγ. Γαλάνη	2221354502	22210 78980- 22213 54506	chalkida@gcsl.gr
Χ.Υ. Κρήτης, Αυτοτελής (Ηράκλειο)	Επιμενίδου 19, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο	Θ. Μάντζαρη	2810 225242 2813 412104	2810 226116	crete@gcsl.gr
Χ.Υ. Κρήτης, Γραφείο Χ.Υ. Χανίων	Ελ. Βενιζέλου 34, Τ.Κ. 73100 Χανιά	Ευαγ. Μαρκάκης	2821042504 2821345401	2821042504	chania@gcsl.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου	Πλ. Γαβριήλ Χαρίτου 17, Τ.Κ. 85100, Ρόδος	Β. Μάτσης	22410 77933 22413 63900	22410 23253	rhodes@gcsl.gr

Χ.Υ. Αιγαίου- Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης	Πλατεία Τελωνείου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη	Α. Γαβριήλ	22510 28615 22513 54500	22510 28615	mytilene@gcsl.gr
Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Χίου	Προκυμαία, Τ.Κ. 82100, Χίος	Α. Κάργα	22710 44218	22710 44218	chios@gcsl.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου	Παύλου Κουντουριώτη (δίπλα στο Τελωνείο), Τ.Κ. 83100, Σάμος	Φ. Σαμίου	27530 27590 22733 53800	22730 27590	samos@gcsl.gr
Χ.Υ. Αιγαίου- Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σύρου	Λιμάνι Ερμούπολης, Τ.Κ. 84100, Σύρος	Χρ. Μοιράγιας	2281082218	22810 82218	syros@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (Πάτρα)	Α. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Τ.Κ. 26443, Πάτρα	Α. Κούτρα	2610 336786 2613 622520	2610335357	peloponnese@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Κορίνθου	Αγ. Παύλου 23, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος	Ε. Γιαννημάρας	27410 24739 27413 64100	2741026659	korinthos@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Κέρκυρας	Εθν. Αντίστασης 1, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα	Ε. Σταυρακάκη	26610 39909 26613 64100	2661039909	corfu@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου - Τμ. Χ.Υ. Καλαμάτας	Βύρωνος 50, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα	Ειρ. Μειμετέα	2721080347 2721366100	2721080347	kalamata@gcsl.gr
Χ.Υ. Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου- Αυτ. Γρ. Χ.Υ. Μεσολογγίου	Παπαδιαμαντοπούλου 12, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι	Χρ. Αλμπάνη	2631022739	2610 51593	messolonghi@gcsl.gr
Χ.Υ. Λάρισας	Φαρσάλων 21, Τ.Κ. 41335, Λάρισα	Μ. Μπακαγιάννης	2410555972 (0-3) 2413511900	2413511940 2410555982	larisa@gcsl.gr
Χ.Υ. Βόλου	Δημητριάδος 182, Τ.Κ. 38001, Βόλος	Μ. Γεωργιάδου	24213 56409 24213 56403	2421356404	volos@gcsl.gr