



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Γαλάτσι, 17 Ιουνίου 2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: 30216

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Βεΐκου 139 Γαλάτσι  
Τ.Κ: 11146  
Πληρ.: Β.Χόζου  
Τηλ. : 213 1607345  
e-mail: diataktisaa@aade.gr

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

**Θέμα:** «Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος καταγραφής με κάμερες (CCTV) σε κτίρια που στεγάζονται οι Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης αρχείων των Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής»

Σχετ. : Η αρ. πρωτ. 26040/27/05/2021 (ΑΔΑ Ψ4ΡΞ46ΜΠ3Ζ-9Υ4) διακήρυξη.

Με τη παρούσα και σε απάντηση του ερωτήματος που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 29537/15-6-2021 και αφορά στις προδιαγραφές του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ΑΔΑ:Ψ4ΡΞ46ΜΠ3Ζ-9Υ4 με Καταληκτική Ημερομηνία 25-06-2021, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τον ως άνω συνοπτικό διαγωνισμό, τα εξής:

- 1) Στις προδιαγραφές ζητείται οπτικός πυρανιχνευτής IP43 με τάση λειτουργίας 9-33 Vdc. Εάν η τάση λειτουργίας του προσφερόμενου πυρανιχνευτή είναι εντός των ορίων που προδιαγράφουμε είναι αποδεκτός.
- 2) Στις προδιαγραφές των καταγραφικών αναφέρεται απαίτηση για χρήση λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο (iPhone, Android, Symbian S60, Blackberry κλπ). Επιλέγουμε επίκαιρο λογισμικό που κυκλοφορεί στην αγορά (iPhone, Android) και όχι αυτά που πιθανώς δεν υπάρχουν.
- 3) Όσον αφορά την γλώσσα, ζητείται πολύγλωσσο μενού με επιθυμητή την Ελληνική Γλώσσα και όχι απαραίτητη.
- 4) Σε ότι αφορά "το σημείο χειρισμού" είναι το σημείο που τοποθετούμε το μόνιτορ και κάνουμε τον απαραίτητο χειρισμό για να δούμε αποθηκευμένο υλικό ή για να δούμε σε real time το υλικό που αναπαράγουν οι εικονολήπτες.
- 5) Σε ότι αφορά στην αντιβανδαλιστική προστασία όλες οι κάμερες θα πρέπει να έχουν δείκτη αντιβανδαλιστικής προστασίας τουλάχιστον IK05.
- 6) Τα "παραπλήσια" χαρακτηριστικά ορίζονται με τεχνικά χαρακτηριστικά +/- 10% από τα αναγραφόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης.
- 7) Οι κάμερες θα πρέπει να διαθέτουν φακό μεταβλητής εστιακής απόστασης από 2.7mm έως 13.5mm.

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ