



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση :Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας :11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Βραχάτη
Τηλέφωνο :210-6479279
E-Mail : support.gcs1@aade.gr

Αθήνα 25/08/2022

Αρ. Πρωτ.: 30/002/000/5972/2022

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμόν 30/002/000/5931/2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων θυρών για τη ΧΥ Πειραιά και τη ΧΥ Ελευσίνας.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τη μελέτη πυρασφάλειας, οι πυράντοχες θύρες θα πρέπει να φέρουν μπάρα πανικού και μηχανισμό επαναφοράς. Ειδικά για τις δίφυλλες θύρες, αυτές θα πρέπει να διαθέτουν και μηχανισμό προτεραιότητας.

Το παρόν αποτελεί μέρος των τεχνικών προδιαγραφών και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ